

GENERELL MONTERINGSINFORMATION FÖR BRANDKLASSADE GLASBLOCK EI 60 OCH EI 30

Brandklassad vägg EI-60:

Klassificerings används vanligen för personsäkerhetsskydd i utrymningsgångar i offentliga miljöer.

Artikel: 1960/OD OF och 1960F

Storlek: 190 x 190 x 160 (mm)

Ungefärlig åtgång per m²:

Block ca 25st

Bruk ca 3 säckar à 25kg

Armering ca 25 löpm.

- Brandklassad vägg måste muras med minimum 15mm fog, enbart glasblocksbruk bör användas.
- Distanskryss skall ej användas.
- 8mm armeringsjärn av rostfritt stål skall monteras med dubbla lager i varje fog.
- Konstruktionen skall omges av en ram av 50mm glasblocksbruk.
- Max 9 kvm per enhet, oavsett form, innan ny ram påbörjas.
- Brandtätande silikon bör även placeras mot angränsande material.

Brandklassad vägg EI-30:

Klassificeringen används vanligen i fasader med mindre än 5 meters mellanrum till nästliggande fastighet.

Artikel: 1930F

Storlek: 190 x 190 x 80 (mm)

Ungefärlig åtgång per m²:

Block ca 25st

Bruk ca 2 säckar à 25kg

Armering ca 12-14 löpm.

- Brandklassad vägg måste muras med minimum 15mm fog, enbart glasblocksbruk bör användas.
- Distanskryss skall ej användas.
- 8mm armeringsjärn av rostfritt stål skall monteras med enkelt lager i varje fog.
- Konstruktionen skall omges av en ram av 50mm glasblocksbruk.
- Max 9 kvm per enhet, oavsett form, innan ny ram påbörjas.
- Brandtätande silikon bör även placeras mot angränsande material.